

Checkliste Heizölverbraucheranlage

Ort, Betreiber

PLZ / Ort	Betreiber
-----------	-----------

Ölleitung

Einstrang	Zweistrang
Ø außen _____ mm	
Kommentar _____	

Grenzwertgeber

Alte Bauform (Löcher)	FEHLT
Neue Bauform (Schlitz)	Funktion i. O.
Einstellmaß _____ mm	
Kommentar _____	

Tank

Einzeltank Stahl/GFK	Batterie: Stahl	Verformungen
Batterie: Kunststoff GFK	Batterie: Kombi (Stahl/PE)	Korrosion
Batterie: Kunststoff PE/PA	Leckschutzauskleidung (Innenhülle)	
Kommentar _____		

Entnahmeeinheit

Kommunizierend	Gut
Nicht kommunizierend	Mangelhaft
Kommentar _____	

Antihebeventil

Kolbenventil	Magnetventil
Membranventil	FEHLT
Einstellung _____ cm	
Kommentar _____	

Füllleitung

Gut	Mangelhaft
Kommentar _____	

Entlüftung

Gut	Mangelhaft
Kommentar _____	

Auffangraum

Gut	Mangelhaft
Kommentar _____	

Ergebnis

Datum, Prüfer, Firma
